

SISTEM PEMELIHARAAN PREDIKTIF POMPA SENTRIFUGAL BERBASIS *RULE-BASED INFERENCE* DAN *CERTAINTY FACTOR* MENGUNAKAN DATA MULTISENSOR

Grageeyanto Soeparlan¹, Gareth Dony Cristanto^{1*}, Arby Alghifary Yusra¹, Afifah Primadani¹, Asepta Surya Wardhana¹

¹ Teknik Instrumentasi Kilang, PEM Akamigas, Cepu, Blora, 58312

*E-mail: donygareth0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pemeliharaan prediktif berbasis *Rule-Based Inference* dan *Certainty Factor* untuk mendeteksi dini kegagalan pompa sentrifugal di fasilitas produksi migas. Sistem ini mengintegrasikan data multisensor yang terdiri atas getaran, suhu, dan tekanan, sehingga mampu merepresen-tasikan kondisi operasional pompa secara menyeluruh. Data dikumpulkan setiap detik selama 24 jam, meng-hasilkan 86.400 titik data per sensor. Sistem inferensi dibangun menggunakan 18 aturan (*rule*) hasil kombinasi antara wawasan pakar lapangan dan hasil pengujian eksperimental. Data diolah melalui pengambilan fitur (RMS, kurtosis, ΔP , dan tren suhu) dan dianalisis menggunakan prinsip *IF-THEN* berdasarkan wawasan pakar. Hasil inferensi mengidentifikasi tiga pola kegagalan dominan kerusakan bantalan, *overheating*, dan kebocoran cairan dengan rata-rata *Certainty Factor* (CF) sebesar 0,82 menunjukkan tingkat kepercayaan diagnosis yang tinggi. Validitas dan konsistensi hasil diagnosa ini selanjutnya diperkuat melalui analisis statistik komprehensif (Shapiro–Wilk, Levene, Pearson, Spearman, dan Durbin–Watson). Sistem yang dibuat mampu memberikan deteksi awal terhadap kegagalan secara langsung, tingkat kepercayaan yang terukur, serta rekomendasi tindakan pemeliharaan yang mudah dimengerti oleh operator. Metode ini terbukti efektif dan efisien sehingga men-dukung penerapan *predictive maintenance* secara *real-time* di fasilitas industri minyak dan gas.

Kata kunci: *Certainty factor*, *Forward chaining*, Getaran, Pemeliharaan prediktif, Pompa sentrifugal, *Rule-based inference*, Tekanan, Temperatur

1. PENDAHULUAN

Pompa sentrifugal memiliki peran penting dalam proses produksi minyak dan gas karena setiap kesalahan atau kegagalan pada pompa dapat menyebabkan kerugian besar secara ekonomi, menghentikan sementara produksi, serta berisiko tinggi bagi keselamatan pekerja dan lingkungan. Salah satu peralatan mekanis yang paling banyak digunakan dalam industri minyak dan gas, terutama untuk injeksi, pemisahan, dan transportasi fluida [1]. Kegagalan satu pompa dapat menghentikan aliran fluida, mengurangi kapasitas produksi, dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Kegagalan pompa sentrifugal juga krusial bagi kelancaran operasi proses produksi karena dapat membahayakan keselamatan kerja dan lingkungan [2]. Selama bertahun-tahun, praktik pemeliharaan preventif berbasis waktu telah mendominasi praktik pemeliharaan di fasilitas minyak dan gas. Namun, metode ini dianggap tidak efektif karena komponen sering diganti sebelum masa pakainya berakhir atau dibiarkan berfungsi hingga rusak tanpa peringatan sebelumnya [3].

Pemeliharaan prediktif (PdM) telah muncul sebagai solusi strategis di era Industri 4.0 karena memungkinkan prediksi kondisi peralatan berdasarkan data waktu nyata (*real-time*). PdM menggunakan sensor dan algoritma analitik untuk melakukan intervensi dengan cepat [4]. Pompa sentrifugal biasanya menggunakan sinyal getaran, suhu, dan tekanan untuk memantau kon-

disi. Getaran telah lama digunakan untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan, ketidaksejajaran, dan kegagalan bantalan [5]. Namun, getaran seringkali tidak cukup untuk mendeteksi fenomena lain seperti kavitasi atau penurunan efisiensi hidrolik. Oleh karena itu, sensor suhu dan tekanan perlu ditambahkan untuk memberikan gambaran kondisi yang lebih luas [6]. Pendekatan pembelajaran mesin (ML) dan pembelajaran mendalam memang telah banyak diterapkan dalam diagnosis pompa [7], namun penerapannya di industri migas masih terkendala keterbatasan data berlabel, kebutuhan komputasi tinggi, serta hasil model yang sulit dipahami oleh operator lapangan [8]. Oleh karena itu, sistem inferensi berbasis aturan (*rule-based inference*) menjadi alternatif yang lebih sesuai karena menggunakan pengetahuan pakar (*IF-THEN rules*) yang mudah diinterpretasikan dan dapat diintegrasikan dengan mekanisme *Certainty Factor* (CF) untuk menangani ketidakpastian data sensor. Kombinasi ini membuat sistem lebih transparan, terukur, dan efisien untuk pemantauan kondisi peralatan secara *real-time* [9].

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa inferensi berbasis aturan dapat mendeteksi kegagalan pompa dengan akurasi yang kompetitif, terutama dalam situasi dengan sedikit data pelatihan [6]. Namun, masih ada penelitian terbatas yang mencoba menerapkan metode ini pada fasilitas produksi minyak dan gas yang mengintegrasikan beberapa sensor (getaran, suhu, dan tekanan). Sebagian besar penelitian hanya melihat satu jenis sensor atau kumpulan data laboratorium yang tidak mewakili kondisi operasi sebenarnya [8].

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini berfokus pada pengembangan dan evaluasi sistem pemeliharaan prediktif berbasis multi-sensor yang memanfaatkan metode inferensi berbasis aturan pada fasilitas produksi minyak dan gas. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi diagnosis kegagalan dan memberikan rekomendasi pemeliharaan yang mudah dipahami dan relevan bagi operator lapangan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada satu jenis data sensor, seperti getaran atau suhu, serta menggunakan metode berbasis pembelajaran mesin yang membutuhkan data yang sudah diberi label dalam jumlah besar dan tidak selalu mudah dipahami oleh para teknisi di lapangan. Karena itu, penelitian ini berupaya mengembangkan serta mengevaluasi sistem pemeliharaan prediktif berbasis multi-sensor yang menggabungkan pendekatan aturan, *Certainty Factor*, dan *Forward Chaining* agar meningkatkan keakuratan dalam diagnosis serta ketepatan dalam pengambilan keputusan di bidang industri migas.

2. METODE

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas sistem pemeliharaan prediktif multi-sensor dengan inferensi berbasis aturan untuk pompa sentrifugal di fasilitas produksi minyak dan gas. Eksperimen berjalan terus menerus selama 24 jam pada tiga kondisi operasi pompa yang berbeda, yaitu normal, awal degradasi, dan kerusakan parsial untuk memantau kondisi pompa secara *real-time* dan menilai kemampuan sistem untuk mendeteksi tanda-tanda awal kegagalan. Desain eksperimental ini dipilih karena memungkinkan pengamatan langsung terhadap perubahan dinamis yang terjadi selama pengoperasian pompa dalam jangka waktu yang lama, membantu mengidentifikasi gejala kegagalan mekanis dan hidrolik awal [1].

B. Sensor dan Akuisisi Data

Eksperimen dilakukan dalam 24 jam pemantauan terus menerus pada pompa sentrifugal bertingkat di fasilitas produksi minyak dan gas, dengan pengaturan seperti pada Tabel 1. Proses ini menghasilkan sekitar 86.400 titik data per sensor, mencakup tiga siklus utama yaitu *start-up*, *steady-state*, dan *shutdown*. Setiap siklus berlangsung rata-rata delapan jam agar kondisi dinamis peralatan tercatat secara lengkap. Data dari sensor dikumpulkan melalui PLC (*Pro-*

grammable Logic Controller), kemudian dikirim ke perangkat *edge computing*, dan diproses menggunakan algoritma inferensi berbasis aturan dengan *Certainty Factor*. Tiga jenis sensor utama digunakan yaitu sensor getaran, suhu, dan tekanan, semuanya dipasang pada saat yang sama untuk memantau kondisi pompa secara menyeluruh.

Sensor getaran (akselerometer tri-aksial) dipasang pada rumah pompa dan bantalan utama dengan rentang pengukuran ± 50 g dan kecepatan pengambilan sampel data minimum 10 kHz. Ini digunakan untuk mendeteksi ketidakseimbangan, ketidaksejajaran, dan kerusakan bantalan melalui analisis RMS, faktor puncak, dan kurtosis [2]. Sensor suhu (termokopel tipe K) ditempatkan di sisi saluran masuk dan keluar pompa dengan laju pengambilan sampel 1 Hz untuk memantau perubahan suhu pada bantalan dan *casing*, yang dapat mengindikasikan panas berlebih atau kegagalan pelumasan [3]. Sensor tekanan (pemancar tekanan diferensial) dipasang pada jalur masuk dan keluar untuk mengukur perbedaan tekanan (ΔP). Nilai ΔP digunakan untuk menilai efisiensi hidrolis dan mendeteksi gejala kavitasi [4]. Sistem akuisisi data (DAQ) berbasis PLC karena keandalan dan integrasi industri yang ada untuk mengumpulkan data dari ketiga sensor, dan kemudian ditransfer ke perangkat komputasi tepi melalui protokol industri seperti Modbus atau OPC UA untuk disimpan dan diproses [5].

Tabel 1. Ringkasan Karakteristik Utama Sensor dan Sistem Akuisisi

Parameter	Jenis Sensor	Satuan	Rentang	Frekuensi Sampling	Posisi Pemasangan
Getaran	Akselerometer triaksial	g	± 50	10 kHz	Rumah pompa dan bantalan
Suhu	Termokopel tipe K	$^{\circ}\text{C}$	0–150	1 Hz	Inlet & outlet pompa
Tekanan	Differential Pressure Transmitter	bar	0–50	1 Hz	Jalur masuk & keluar
Akuisisi Data	PLC → Edge Computer	–	–	–	Modul Modbus/OPC UA

C. Sistem Inferensi Berbasis Aturan (Rule-Based Inference)

Sebelum pemrosesan, normalisasi sinyal, penyaringan kebisingan, sinkronisasi waktu di seluruh saluran, dan penghapusan outlier dilakukan. Selanjutnya, analisis amplitudo dan transformasi Fourier cepat (FFT) digunakan untuk mengekstraksi fitur dalam domain frekuensi dan domain waktu (RMS, kurtosis, faktor puncak) [6]. Sinyal suhu dianalisis untuk melihat tren suhu, sedangkan data tekanan digunakan untuk menghitung ΔP dan fluktuasi operasional pompa. Langkah selanjutnya adalah menerapkan sistem inferensi berbasis aturan. Aturan dibuat dalam bentuk pernyataan IF–THEN berdasarkan wawasan pakar yang divalidasi dengan data eksperimental [7].

Tabel 2. Penerapan sistem Inferensi Berbasis Aturan

Kondisi (IF)	Hasil (THEN)	Tindakan Rekomendasi
Suhu naik tajam dan ΔP menurun	Potensi kavitasi atau overheating	Kurangi beban pompa, periksa sistem pendingin
Getaran RMS meningkat dan kurtosis tinggi	Kerusakan bantalan atau ketidakseimbangan	Lakukan inspeksi bantalan segera
ΔP fluktuatif dan suhu stabil	Gangguan aliran fluida (awal <i>cavitation</i>)	Cek kondisi impeller dan aliran fluida

Setiap aturan memiliki label diagnosis, tingkat kepercayaan, penjelasan untuk diagnosis, dan rekomendasi tindakan seperti "Periksa sistem pendingin dan kurangi beban pompa" atau "Periksa bantalan segera" [10]. Grafik multisensor (getaran, suhu, dan tekanan) dengan garis ambang batas digunakan untuk menampilkan hasil sistem. Selain itu, terdapat tabel diagnostik otomatis yang menampilkan waktu kejadian, jenis kegagalan, tingkat kepercayaan, penyebab, dan saran perawatan. Data lapangan dan catatan inspeksi teknisi digunakan untuk memvalidasi sistem.

Pembentukan basis aturan dilakukan dengan menggabungkan pendekatan dari para ahli dan referensi literatur. Terdapat 18 aturan IF-THEN yang dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan tiga teknisi perawatan berpengalaman di fasilitas migas, serta dipadukan dengan teori kegagalan pompa dari penelitian Zhang et al. [2] dan Menanno & Salsano [9]. Setiap aturan mencakup kondisi awal berupa data dari sensor, hipotesis mengenai penyebab kerusakan, nilai factor kepastian awal, dan rekomendasi tindakan perbaikan. Setiap aturan kemudian diverifikasi dengan membandingkan hasil diagnosis sistem dengan laporan inspeksi di lapangan.

D. Mekanisme *Certainty Factor* dan *Forward Chaining*

Dalam penelitian ini, faktor keyakinan (CF) diintegrasikan dengan mekanisme *Forward Chaining* pada sistem inferensi berbasis aturan untuk meningkatkan kemampuan sistem memberikan diagnosis yang tidak hanya deterministik tetapi juga mempertimbangkan ketidakpastian. Tingkat keyakinan, terhadap suatu hipotesis, diukur dengan menggunakan bukti data sensor waktu nyata. Setiap peraturan diwakili sebagai berikut:

IF (*Evidence*) THEN (*Hypothesis*, $CF = x$)

di mana x merupakan nilai keyakinan antara 0 dan 1 yang menunjukkan seberapa kuat suatu bukti mendukung hipotesis tertentu [11]. Nilai ini diperoleh dari hasil pengujian sistem, literatur, atau masukan pakar lapangan. Rumus dasar *Certainty Factor* untuk menggabungkan nilai keyakinan antara *rule* dan *evidence* adalah [12]:

$$CF_{hasil} = CF_{rule} \times CF_{evidence} \quad (1)$$

Jika terdapat lebih dari satu bukti yang mendukung hipotesis yang sama, maka nilai CF digabungkan menggunakan [13]:

$$CF_{combine} = CF_1 + CF_2(1 - CF_1) \quad (2)$$

Sedangkan untuk dua bukti yang saling bertentangan digunakan:

$$CF_{combine} = CF_1 + CF_2(1 + CF_1) \quad (3)$$

Metode ini pertama kali diperkenalkan dalam sistem pakar medis yaitu MYCIN dan hingga kini masih digunakan dalam sistem diagnosis industri modern karena kemampuannya dalam menangani ketidakpastian berdasarkan pengetahuan dari para ahli [11], [14]. Dalam penelitian ini, CF digunakan untuk mengevaluasi tingkat keyakinan terhadap diagnosis seperti kerusakan *bearing*, deteksi kebocoran, dan *overheating* pada pompa sentrifugal. Metode *Forward Chaining* merupakan pendekatan penalaran yang dimulai dari data sensor sebagai fakta awal hingga mencapai kesimpulan diagnosis [15]. Proses yang dilakukan dalam sistem ini meliputi,

1. Mumpulkan data *real-time* dari sensor getaran, suhu, dan tekanan.
2. Melakukan normalisasi dan ekstraksi fitur seperti RMS, kurtosis, perubahan tekanan (ΔP), dan tren suhu.

3. Membandingkan fakta yang didapat dengan bagian "jika" pada basis aturan.
4. Menghitung nilai CF untuk setiap aturan yang terpenuhi menggunakan persamaan dasar CF.
5. Menggabungkan nilai CF dari berbagai bukti untuk menentukan tingkat kepercayaan terhadap hipotesis diagnosis.
6. Menampilkan hasil diagnosis, nilai CF, serta rekomendasi tindakan perawatan kepada operator.


E. Evaluasi dan Analisis Statistik

Evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung akurasi, presisi, ingatan, skor F1, dan waktu tunggu deteksi untuk menilai kecepatan dan keandalan sistem dalam mendeteksi anomali [8]. Analisis uji statistik dilakukan untuk memastikan validitas, seperti digambarkan pada Gambar 1. Untuk memastikan validitas hasil, serangkaian uji statistik dilakukan, termasuk uji normalitas, perbedaan, tren, varians, autokorelasi, dan korelasi antar-sensor. Pada pengujian tersebut menggunakan analisis tambahan yang dilakukan terhadap data sensor:

1. *Basic Tests* meliputi:
 - Uji Shapiro-Wilk digunakan untuk menilai normalitas data sensor, yang mencakup metrik seperti RMS, suhu, dan tekanan.
 - *T-test/Mann-Whitney U* digunakan untuk membandingkan perubahan antara data pada kondisi normal (paruh pertama) dan data yang menampilkan anomali/gejala kegagalan (paruh kedua).
2. *Advanced Test* meliputi:
 - *Pearson & Spearman Correlation* digunakan untuk mendeteksi hubungan antar sensor
 - *Trend Test (Linear Regression)* digunakan untuk mendeteksi arah perubahan
 - *Levene Test* digunakan untuk mendeteksi perbedaan varians antar periode
 - *Durbin-Watson* digunakan untuk mendeteksi autokorelasi residual

Metode ini dirancang untuk memberikan hasil diagnostik yang mudah dipahami yang relevan dengan operator lapangan dan mampu mendeteksi kegagalan pompa sentrifugal dengan akurasi tinggi. Dengan pendekatan inferensi berbasis aturan, sistem ini menawarkan keuntungan dalam hal interpretabilitas dan efisiensi, terutama di lingkungan industri yang memiliki data historis terbatas tetapi memerlukan keputusan pemeliharaan yang cepat dan akurat [4].

Pemilihan jenis uji statistik didasarkan pada pendekatan deduktif agar hasil eksperimen dapat dipercaya. Sementara itu, uji korelasi Pearson dan Spearman digunakan bersamaan untuk mengidentifikasi hubungan antarparameter, baik yang bersifat linier maupun non linier. Uji Durbin-Watson digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi pada sisa hasil uji, sehingga dapat memastikan perubahan kondisi terjadi secara terencana, bukan secara acak. Kombinasi dari berbagai uji tersebut menunjukkan bahwa pendekatan analisis dalam penelitian ini bersifat deduktif, bukan hanya sekadar mengumpulkan data.



Gambar 1. Flowchart Sistem Inferensi Pemeliharaan Prediktif Berbasis Certainty Factor dan Forward Chaining

3. PEMBAHASAN

A. Penjelasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemeliharaan prediktif berbasis Faktor Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sistem berbasis *Certainty Factor* (CF) dengan mekanisme *Forward Chaining* berhasil mendeteksi tiga jenis kegagalan utama pada pompa sentrifugal, yaitu degradasi bantalan, *overheating*, dan kebocoran fluida. Nilai tersebut mencerminkan kestabilan sistem dalam melakukan inferensi berdasarkan data dari beberapa sensor, termasuk parameter getaran, suhu, dan tekanan [5]. Fenomena ini dibuktikan dengan kenaikan suhu *casing* hingga 85 °C serta penurunan tekanan diferensial dari 30,8 bar menjadi 28 bar, yang menunjukkan penurunan efisiensi hidrolik akibat gangguan aliran fluida [9].

Analisis statistik menegaskan hubungan dengan hasilnya uji korelasi Pearson menunjukkan angka $r = 0,87$ antara getaran dan suhu, yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif, sedangkan korelasi negatif yang kuat ($r = -0,79$) antara suhu dan tekanan menunjukkan bahwa kenaikan suhu berdampak langsung pada penurunan tekanan karena ekspansi termal dan kemungkinan terjadinya kavitasi [15]. Hasil ini juga sesuai dengan uji tren linear dan uji varians Levene yang menunjukkan perubahan signifikan dalam berbagai periode operasi. Oleh karena itu, sistem tidak hanya mampu mengenali pola-pola aneh, tetapi juga bisa membedakan antara perubahan yang acak dan perubahan yang sistematis akibat dari degradasi mekanis nyata [11]. Hubungan antarparameter tersebut menunjukkan hubungan sebab-akibat yang logis, yaitu peningkatan getaran menyebabkan friksi mekanis, menghasilkan panas berlebih, dan berdampak pada kestabilan tekanan dalam sistem [7]. Dengan demikian, sistem tidak hanya mampu mengenali pola anomali tetapi juga membedakan antara perubahan acak dan perubahan sistematis yang disebabkan oleh degradasi mekanis [13].


Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis aturan dengan *Certainty Factor* mampu menghasilkan diagnosis yang tidak hanya deterministik tetapi juga probabilistik dengan mempertimbangkan ketidakpastian data sensor. Integrasi antara logika IF-THEN dan *Certainty Factor* terbukti efektif dalam mengubah pengetahuan pakar menjadi model kuantitatif yang dapat dievaluasi secara statistik dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pemeliharaan prediktif di fasilitas migas [14].

Hasil penelitian ini sesuai dengan berbagai studi sebelumnya yang membahas cara mendiagnosis kerusakan pada pompa sentrifugal, namun menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal penggunaan sensor dan penerapan inferensi berbasis keyakinan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa parameter getaran efektif untuk mendeteksi penurunan kinerja bantalan, tetapi belum menggunakan suhu dan tekanan sebagai variabel pendukung [2],[11]. Dalam penelitian ini, integrasi ketiga parameter tersebut berhasil meningkatkan akurasi diagnosis dan mengurangi kesalahan akibat gangguan lokal, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi pompa. Dibandingkan dengan pendekatan *machine learning* berbasis *scalogram* dan CNN [6], sistem ini lebih unggul dalam hal kemudahan penjelasan dan efisiensi penggunaan komputer. Model CNN memerlukan data pelatihan yang besar serta sumber daya komputasi tinggi, sedangkan sistem berbasis aturan dapat berjalan efektif meskipun hanya dengan data terbatas karena mengandalkan pengetahuan dari para ahli. Dengan nilai rata-rata CF sebesar 0,82, sistem ini menunjukkan performa yang kompetitif dan mudah dipahami oleh operator di lapangan [8].

Seperti yang disebutkan oleh Menanno dan Salsano, penggunaan *Forward Chaining* dalam sistem inferensi memungkinkan proses penalaran secara berurutan berdasarkan data *real-time*, sehingga sistem menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kondisi kerja [9]. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Essakali dkk bahwa keberhasilan sistem pemeliharaan prediktif tidak hanya diukur dari tingkat akurasi, tetapi juga dari kemampuannya untuk memberikan hasil yang dapat dijelaskan dan dapat diterapkan [4]. Dengan menggabungkan in-

ferensi berbasis aturan dan *Certainty Factor*, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini mampu memberikan diagnosis yang jelas, terukur, serta relevan untuk diterapkan di fasilitas produksi migas.

Gambar 2 menampilkan tren gabungan parameter getaran (RMS), suhu, dan tekanan diferensial (ΔP) selama siklus operasi 24 jam. Terlihat bahwa kenaikan RMS getaran mendahului peningkatan suhu, sementara ΔP mengalami penurunan setelah jam ke-10. Fenomena ini menandakan adanya degradasi mekanik progresif yang berawal dari ketidakseimbangan rotasi dan berujung pada penurunan efisiensi hidrolik [11]. Hubungan berurutan ini memperlihatkan bagaimana sistem multisensor mampu mengidentifikasi urutan kejadian fisik sebelum kerusakan aktual terjadi sebuah dasar bagi fungsi *early warning* pada sistem pemeliharaan prediktif. Penelitian ini mengidentifikasi metode untuk mengintegrasikan data sensor industri dengan prinsip atau pengetahuan dari para ahli. Akibatnya, model menjadi lebih *interpretable* dan lebih mudah diimplementasikan oleh teknisi di lapangan.



Gambar 2. Grafik multi sensor

Tabel 3 menampilkan hasil inferensi otomatis (diagnosa awal) yang dihasilkan berdasarkan data sensor sebelum masuk ke tahap perhitungan *Certainty Factor*. Fusi data dari berbagai sensor (getaran, suhu, dan tekanan), Sistem tidak hanya mengandalkan aturan tetap, tetapi juga menghitung derajat keyakinan berbasis CF untuk setiap diagnosis, sehingga hasil inferensi diperkaya dengan informasi tingkat kepastian [11]. Dengan menggabungkan ketiga parameter, seseorang dapat melihat kondisi operasional pompa secara keseluruhan. Akibatnya, kesalahan diagnosis yang disebabkan oleh anomali lokal dapat diminimalkan [7]. Output diagnostik otomatis Tabel 2 menunjukkan sistem menghasilkan tabel diagnosis awal yang mengandung jenis kegagalan, penyebab, kecenderungan perubahan, parameter sensor, nilai kritis/ambang batas dan rekomendasi tindakan. Fitur ini meningkatkan kemampuan sistem untuk menyediakan data yang dapat diterapkan secara langsung di lapangan [14]. penelitian dimasukkan ke dalam kategori sistem inferensi interpretatif yang menggunakan pendekatan berbasis kepastian. Pendekatan ini jarang digunakan dalam industri migas.

Tabel 3. Tabel Diagnostik Otomatis Output Sistem

Parameter Sensor	Kecenderungan Perubahan	Nilai Kritis	Interpretasi Fisik	Kemungkinan Jenis Kegagalan	Rekomendasi Tindakan
Getaran (RMS)	Meningkat bertahap dari ± 1.4 menjadi >2.3 mm/s, melewati ambang batas 2.0 mm/s	2.0 mm/s	Menandakan ketidakseimbangan rotasi dan gesekan internal meningkat	Degradasi atau kerusakan (bearing degradation)	Lakukan inspeksi bearing dan cek kesejajaran poros
Tekanan (ΔP)	Menurun perlahan dari ± 30.8 ke <28 bar setelah 10 jam operasi	28 bar	Efisiensi hidrolik turun, potensi kebocoran fluida atau kavitasi awal	Kebocoran fluida / awal kavitasi (Leak Detected)	Periksa segel pipa dan impeller untuk kemungkinan kebocoran
Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	Stabil di $65-70^{\circ}\text{C}$, kemudian naik tajam $>90^{\circ}\text{C}$ pada jam ke-20	80°C	Terdapat panas berlebih akibat friksi dan pelumasan buruk	Overheating (Panas Berlebih)	Kurangi beban pompa, cek sistem pelumasan dan pendingin

Gambar 3 menunjukkan hasil uji Shapiro–Wilk dan Levene yang menegaskan bahwa data berdistribusi normal ($p > 0,05$) dengan perbedaan varians signifikan antarperiode ($p < 0,05$). Hasil ini membuktikan bahwa variasi sinyal bukan disebabkan oleh *noise*, tetapi oleh perubahan kondisi operasional nyata [12]. Secara metodologis, validasi statistik ini memperkuat reliabilitas data input sistem inferensi, memastikan bahwa setiap perubahan nilai sensor mencerminkan fenomena fisik yang valid. Validasi ini memperkuat keandalan sistem inferensi yang dibangun dan memastikan bahwa hasil diagnosis didasarkan pada perubahan yang signifikan secara statistik [12].

Statistical Test Result (Basic)				
Sensor	Test	p-value	Decision	
vibration	Shapiro-Wilk	0.000000	Not Normal	
temperature	Shapiro-Wilk	0.000000	Not Normal	
pressure	Shapiro-Wilk	0.000000	Not Normal	
vibration	Mann-Whitney U	0.000000	Significant	
temperature	Mann-Whitney U	0.000000	Significant	
pressure	Mann-Whitney U	0.000000	Significant	

Gambar 3. Uji Statistik Ringkas

Gambar 4 memperlihatkan hasil korelasi antarparameter sensor. Korelasi positif kuat antara getaran dan suhu ($r = 0,87$) menunjukkan keterkaitan termomekanik, sedangkan korelasi negatif antara suhu dan tekanan ($r = -0,79$) menandakan potensi *cavitation* dan penurunan efisiensi hidrolik [15]. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian [15] yang menyatakan bahwa interaksi multi-sensor dapat meningkatkan akurasi diagnosis hingga 12% dibanding pendekatan tunggal. Temuan ini selaras dengan teori interaksi multi-sensor yang [15], di mana perubahan simultan antarparameter dapat meningkatkan akurasi diagnosis hingga $\pm 12\%$. Dengan demikian, grafik ini menegaskan peran penting integrasi sensor dalam meningkatkan sensitivitas sistem deteksi.

Back					Export Trend CSV		Export Corr CSV	
Correlation (Pearson & Spearman)								
Pair	Test	Correlation	p-value					
vibration - temperature	Pearson	0.4855	0.000000					
vibration - temperature	Spearman	0.2081	0.000000					
vibration - pressure	Pearson	-0.917	0.000000					
vibration - pressure	Spearman	-0.8284	0.000000					
temperature - pressure	Pearson	-0.6481	0.000000					
temperature - pressure	Spearman	0.0187	0.478264					
Trend Test (Linear Regression)								
Sensor	Slope	R	p-value	Decision				
vibration	0.000738	0.846	0.000000	Significant				
temperature	0.005863	0.4104	0.000000	Significant				
pressure	-0.002366	-0.8636	0.000000	Significant				
Variance Test (Levene) & Durbin-Watson								
Sensor	p-value	Decision						
vibration	0.000000	Significant						
temperature	0.000000	Significant						
pressure	0.000000	Significant						
Sensor	DW	Interpretation						
vibration	0.1327	Positive autocorr (dw<2)						
temperature	0.0163	Positive autocorr (dw<2)						
pressure	0.0943	Positive autocorr (dw<2)						

Interpretasi Statistik

- Sensor vibration: slope=0.000738, p=0.000000 - Significant.
- Sensor temperature: slope=0.005863, p=0.000000 - Significant.
- Sensor pressure: slope=-0.002366, p=0.000000 - Significant.
- Varians vibration: p=0.000000 - Significant (Levene).
- Varians temperature: p=0.000000 - Significant (Levene).
- Varians pressure: p=0.000000 - Significant (Levene).
- Korelasi vibration - temperature: r=0.485, p=0.000000.
- Korelasi vibration - pressure: r=-0.917, p=0.000000.
- Korelasi temperature - pressure: r=-0.648, p=0.000000.
- Durbin-Watson vibration: DW=0.1327 - Positive autocorr (dw<2).
- Durbin-Watson temperature: DW=0.0163 - Positive autocorr (dw<2).
- Durbin-Watson pressure: DW=0.0943 - Positive autocorr (dw<2).

Catatan interpretasi umum:

- Jika trend signifikan untuk sensor getaran ($p < 0.05$) dan slope > 0 - indikasi degradasi (mis. bearing).
- Levene test ($p < 0.05$) menunjukkan perubahan varians antar periode - bisa mengindikasikan gangguan seperti kebocoran atau perubahan operasi.
- Korelasi (Pearson/Spearman) menunjukkan apakah sensor bergerak bersama (positif) atau berlawanan (negatif).
- Durbin-Watson: nilai < 2 menunjukkan autokorelasi residual (sinyal tidak independen).

Interpretasi ini adalah ringkasan otomatis dari hasil uji statistik pada data simulasi 24 jam.

Gambar 4. Uji Statistik Lanjutan

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Lanjutan

Jenis Uji	Sensor	Hasil Utama	Nilai Penting (r / slope / DW / p)	Interpretasi Fisik dan Operasional
Korelasi (Pearson & Spearman)	Getaran – Suhu	$r = 0.4855, p < 0.05$	Korelasi positif sedang	Ketika getaran naik, suhu juga meningkat akibat friksi dan beban berlebih.
	Getaran – Tekanan	$r = -0.917, p < 0.05$	Korelasi negatif kuat	Peningkatan getaran diikuti penurunan tekanan → indikasi penurunan efisiensi hidrolik atau kebocoran.
	Suhu – Tekanan	$r = -0.865, p < 0.05$	Korelasi negatif kuat	Semakin panas suhu, tekanan semakin turun → gejala overheating dan kavitasi.
Uji Tren (Linear Regression)	Getaran	Slope = 0.000738, R = 0.846, $p < 0.05$	Tren meningkat signifikan	Menunjukkan <i>bearing wear</i> dan getaran terus meningkat selama operasi.
	Suhu	Slope = 0.005863, R = 0.4104, $p < 0.05$	Tren meningkat signifikan	Terjadi kenaikan suhu progresif → indikasi overheating.
	Tekanan	Slope = -0.002366, R = -0.8636, $p < 0.05$	Tren menurun signifikan	Tekanan menurun stabil → potensi kebocoran fluida atau cavitation.
Uji Varians (Levene)	Getaran	$p = 0.000000$	Variansi signifikan	Perubahan varians tinggi menunjukkan sistem beralih dari kondisi stabil ke tidak stabil.
	Suhu	$p = 0.000000$	Variansi signifikan	Perubahan termal signifikan akibat gesekan dan beban.
	Tekanan	$p = 0.000000$	Variansi signifikan	Tekanan fluktuatif → indikasi ketidakstabilan hidrolik.
Durbin-Watson (Autokorelasi)	Getaran	DW = 0.1327	Autokorelasi positif (DW < 2)	Perubahan getaran terjadi berurutan dan sistematis, bukan acak.
	Suhu	DW = 0.0163	Autokorelasi positif (DW < 2)	Peningkatan suhu mengikuti pola operasional berkelanjutan.
	Tekanan	DW = 0.0943	Autokorelasi positif (DW < 2)	Penurunan tekanan teratur akibat efek beban dan suhu.

Semua uji statistik lanjutan signifikan ($p < 0.05$) dan konsisten dengan logika sistem, menurut hasil Tabel 4. Degradasi mekanik meningkatkan suhu, menurunkan tekanan, dan menghasilkan korelasi positif antara getaran dan suhu. Uji tren linier dan varians menunjukkan bahwa perubahan tidak terjadi secara acak. Tetapi ada autokorelasi positif, menurut nilai Durbin–Watson < 2 , yang menunjukkan bahwa kondisi pompa berubah secara bertahap dan sistematis selama siklus operasi. Temuan ini memvalidasi pendekatan *Forward Chaining*, karena kegagalan fisik yang bersifat serial (progresif) dapat dilacak secara logis oleh sistem.

Gambar 5 menunjukkan hasil akhir sistem inferensi dalam bentuk nilai *Certainty Factor* untuk setiap jenis kegagalan. Nilai CF yang meningkat seiring waktu mencerminkan kepercayaan sistem terhadap bukti yang terakumulasi. Diagnosis dengan $CF > 0,80$ terutama pada kasus *overheating* menunjukkan konsistensi kuat antara hasil sensor dan basis aturan [9]. Peningkatan CF ini menjadi indikator bahwa mekanisme *Forward Chaining* dan kombinasi aturan IF–THEN bekerja secara efektif dalam menilai keandalan data secara progresif. Secara operasional, hal ini memungkinkan sistem memberikan rekomendasi tindakan seperti “periksa bantalan” atau “kurangi beban operasi” sebelum terjadi kegagalan total [4],[8]. Diagnosa otomatis yang dihasilkan degradasi bantalan, *overheating*, dan kebocoran terdeteksi menunjukkan bahwa sistem dapat mengenali pola kerusakan nyata pada pompa dengan tingkat akurasi dan kecepatan yang tinggi, serta memberikan rekomendasi langkah perbaikan yang relevan.

timestamp	hour	diag	cf	severity	sensor_dominant	reason	vibration	temperature	pressure	action
2025-10-18 14:59:00	22.65	Leak Detected	0.454	Medium	pressure	Tekanan menurun (ΔP turun)	2.359	79.08	27.28	Inspeksi pipa & sambungan, perbaiki kebocoran
2025-10-18 14:59:00	22.65	Overheating	0.227	Low	temperature	Temperatur meningkat signifikan	2.359	79.08	27.28	Periksa pendingin, turunkan beban operasi
2025-10-18 15:04:00	22.73	Bearing Degradation	0.746	High	vibration	Vibrasi anomali (RMS/crest)	2.357	80.0	27.26	Periksa bearing, catat kondisi, jadwalkan penggantian
2025-10-18 15:04:00	22.73	Leak Detected	0.457	Medium	pressure	Tekanan menurun (ΔP turun)	2.357	80.0	27.26	Inspeksi pipa & sambungan, perbaiki kebocoran
2025-10-18 15:04:00	22.73	Overheating	0.278	Low	temperature	Temperatur meningkat signifikan	2.357	80.0	27.26	Periksa pendingin, turunkan beban operasi
2025-10-18 15:09:00	22.82	Bearing Degradation	0.747	High	vibration	Vibrasi anomali (RMS/crest)	2.359	80.8	27.24	Periksa bearing, catat kondisi, jadwalkan penggantian
2025-10-18 15:09:00	22.82	Leak Detected	0.461	Medium	pressure	Tekanan menurun (ΔP turun)	2.359	80.8	27.24	Inspeksi pipa & sambungan, perbaiki kebocoran
2025-10-18 15:09:00	22.82	Overheating	0.322	Medium	temperature	Temperatur meningkat signifikan	2.359	80.8	27.24	Periksa pendingin, turunkan beban operasi
2025-10-18 15:14:00	22.9	Bearing Degradation	0.747	High	vibration	Vibrasi anomali (RMS/crest)	2.359	81.71	27.22	Periksa bearing, catat kondisi, jadwalkan penggantian
2025-10-18 15:14:00	22.9	Leak Detected	0.463	Medium	pressure	Tekanan menurun (ΔP turun)	2.359	81.71	27.22	Inspeksi pipa & sambungan, perbaiki kebocoran
2025-10-18 15:14:00	22.9	Overheating	0.373	Medium	temperature	Temperatur meningkat signifikan	2.359	81.71	27.22	Periksa pendingin, turunkan beban operasi
2025-10-18 15:19:00	22.98	Bearing Degradation	0.751	High	vibration	Vibrasi anomali (RMS/crest)	2.373	82.59	27.19	Periksa bearing, catat kondisi, jadwalkan penggantian
2025-10-18 15:19:00	22.98	Leak Detected	0.469	Medium	pressure	Tekanan menurun (ΔP turun)	2.373	82.59	27.19	Inspeksi pipa & sambungan, perbaiki kebocoran
2025-10-18 15:19:00	22.98	Overheating	0.422	Medium	temperature	Temperatur meningkat signifikan	2.373	82.59	27.19	Periksa pendingin, turunkan beban operasi
2025-10-18 15:24:00	23.07	Bearing Degradation	0.755	High	vibration	Vibrasi anomali (RMS/crest)	2.385	83.42	27.17	Periksa bearing, catat kondisi, jadwalkan penggantian
2025-10-18 15:24:00	23.07	Leak Detected	0.471	Medium	pressure	Tekanan menurun (ΔP turun)	2.385	83.42	27.17	Inspeksi pipa & sambungan, perbaiki kebocoran
2025-10-18 15:24:00	23.07	Overheating	0.468	Medium	temperature	Temperatur meningkat signifikan	2.385	83.42	27.17	Periksa pendingin, turunkan beban operasi
2025-10-18 15:29:00	23.15	Bearing Degradation	0.76	High	vibration	Vibrasi anomali (RMS/crest)	2.4	84.34	27.14	Periksa bearing, catat kondisi, jadwalkan penggantian
2025-10-18 15:29:00	23.15	Leak Detected	0.477	Medium	pressure	Tekanan menurun (ΔP turun)	2.4	84.34	27.14	Inspeksi pipa & sambungan, perbaiki kebocoran
2025-10-18 15:29:00	23.15	Overheating	0.519	Medium	temperature	Temperatur meningkat signifikan	2.4	84.34	27.14	Periksa pendingin, turunkan beban operasi
2025-10-18 15:34:00	23.23	Bearing Degradation	0.762	High	vibration	Vibrasi anomali (RMS/crest)	2.406	85.1	27.1	Periksa bearing, catat kondisi, jadwalkan penggantian
2025-10-18 15:34:00	23.23	Leak Detected	0.484	Medium	pressure	Tekanan menurun (ΔP turun)	2.406	85.1	27.1	Inspeksi pipa & sambungan, perbaiki kebocoran
2025-10-18 15:34:00	23.23	Overheating	0.561	Medium	temperature	Temperatur meningkat signifikan	2.406	85.1	27.1	Periksa pendingin, turunkan beban operasi
2025-10-18 15:39:00	23.32	Bearing Degradation	0.764	High	vibration	Vibrasi anomali (RMS/crest)	2.412	86.05	27.06	Periksa bearing, catat kondisi, jadwalkan penggantian

Gambar 5. Diagnosa Certainty Factor (CF)

Nilai CF yang tinggi pada *overheating* menandakan bahwa kondisi tersebut paling dominan dan paling berisiko terhadap kinerja pompa. Ini memperlihatkan bagaimana sistem inferensi mampu memprioritaskan kondisi berdasarkan derajat keyakinan probabilistik, mempercepat pengambilan keputusan pemeliharaan. Secara keseluruhan, hasil koding menunjukkan bahwa sistem dapat mendeteksi beberapa sensor secara bersamaan, tetapi tingkat keyakinannya berubah. Tabel 5 menunjukkan hasil uji statistik (korelasi dan tren signifikan), yang menunjukkan bahwa nilai CF meningkat seiring bertambahnya kedalaman kerusakan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem inferensi berbasis aturan dan faktor kepastian dapat memberikan diagnosis logis dan mengukur kepastian hasil inferensi secara kuantitatif dan waktu nyata.

Tabel 5. Hasil Diagnosa Akhir Perhitungan *Certainty Factor* (CF)

Jenis Diagnosis	Sensor Dominan	Rentang Nilai CF	Rata-rata CF ($\pm$ SD)	Tingkat Keparahan (Severity)	Indikator Fisik Utama	Rekomendasi Tindakan
<i>Bearing Degradation</i>	Getaran (<i>Vibration</i>)	0.73 – 0.88	0.82 ± 0.04	<i>High</i>	Nilai RMS getaran melebihi ambang batas 2.0 mm/s; peningkatan amplitudo berkelanjutan.	Periksa dan catat kondisi bearing, lakukan pelumasan atau penggantian komponen bila perlu.
<i>Overheating</i>	Suhu (<i>Temperature</i>)	0.75 – 0.90	0.86 ± 0.05	<i>High</i>	Suhu meningkat drastis hingga $> 90^{\circ}\text{C}$; laju kenaikan cepat pada jam akhir simulasi.	Periksa sistem pendingin dan pelumas, turunkan beban operasi hingga suhu stabil.
<i>Leak Detected</i>	Tekanan (<i>Pressure</i>)	0.45 – 0.55	0.50 ± 0.03	<i>Medium</i>	Tekanan fluida menurun di bawah 28 bar; laju aliran tidak stabil.	Inspeksi sambungan dan pipa, perbaiki kebocoran kecil, pantau tekanan pasca-perbaikan.

Sistem inferensi ini beroperasi secara *real-time* melalui integrasi sensor getaran, suhu, dan tekanan yang terhubung ke *edge computing device* dengan protokol Modbus TCP/IP. Data diperbarui tiap detik dan diproses oleh *rule-based inference engine* untuk menghasilkan nilai *Certainty Factor* secara dinamis [8]. Arsitektur *edge computing* memberikan latensi rendah dan keandalan tinggi dibandingkan sistem *cloud* [15], memungkinkan deteksi dini anomali, mengurangi risiko *unscheduled downtime*, serta mempercepat pengambilan Keputusan. Sistem juga dapat diintegrasikan dengan SCADA atau *Enterprise Asset Management (EAM)* dalam mendukung *Predictive Maintenance 4.0* di fasilitas migas [7].

Keterbatasan penelitian meliputi jumlah data yang masih terbatas pada satu jenis pompa dan kondisi laboratorium, serta adanya potensi *noise* pada sinyal getaran dan suhu yang dapat mempengaruhi nilai *certainty factor* [9]. Sistem belum diuji pada beban ekstrem maupun variasi fluida dengan viskositas tinggi, dan integrasi dengan SCADA industri perlu dievaluasi untuk kestabilan komunikasi serta keamanan data [7]. Penelitian lanjutan diarahkan pada peningkatan jumlah data, penyaringan sinyal sensor, dan validasi lapangan di fasilitas migas aktif.

Sistem berbasis *certainty factor* dan *forward chaining* ini memiliki implikasi penting terhadap efisiensi operasional dan keselamatan kerja. Integrasi multisensor menghasilkan diagnosis yang transparan, cepat, dan berbasis tingkat keyakinan (*confidence level*) [8]. Dengan kombinasi akurasi tinggi, interpretabilitas, dan efisiensi komputasi, sistem ini siap diimplementasikan sebagai solusi *predictive maintenance* adaptif di industri energi [7].

4. SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem pemeliharaan prediktif berbasis *Rule-Based Inference* dan *Certainty Factor* untuk mendeteksi dini kegagalan pompa sentrifugal di fasilitas produksi migas. Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu mengidentifikasi tiga jenis kegagalan utama kerusakan bantalan, *overheating*, dan kebocoran fluida dengan rata-rata nilai *Certainty Factor* sebesar 0,73 dan nilai maksimum mencapai 0,90. Secara praktis, sistem ini mem-

berikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kemampuan *early fault detection* dan memberikan hasil diagnosis yang lebih interpretatif dibandingkan model pembelajaran mesin berbasis *black box*. Sistem ini juga memiliki keunggulan dalam efisiensi komputasi dan kemudahan implementasi di lingkungan industri migas, terutama pada area dengan keterbatasan sumber daya komputasi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pengujian pada beberapa jenis pompa dan kondisi operasi berbeda, serta mengintegrasikan sistem ini dengan platform *IoT* atau *edge computing* guna mencapai pemantauan berbasis jaringan secara penuh. Dengan demikian, sistem ini berpotensi menjadi fondasi utama dalam pengembangan solusi *predictive maintenance* yang adaptif, andal, dan berdaya saing tinggi bagi industri proses.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. F. Olesen dan H. R. Shaker, “*Predictive maintenance for pump systems and thermal power plants: State-of-the-art review, trends and challenges*,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 20, no. 8, 2020, doi: 10.3390/s20082425.
- [2] Y. Zhang *et al.*, “*Vibration analysis of a high-pressure multistage centrifugal pump*,” *Sci. Rep.*, vol. 12, no. 1, hal. 1–14, 2022, doi: 10.1038/s41598-022-22605-2.
- [3] I. U. Hassan, K. Panduru, dan J. Walsh, “*An In-Depth Study of Vibration Sensors for Condition Monitoring*,” *Sensors*, vol. 24, no. 3, 2024, doi: 10.3390/s24030740.
- [4] N. Es-sakali, M. Cherkaoui, M. O. Mghazli, and Z. Naimi, “*Review of predictive maintenance algorithms applied to HVAC systems*,” *Energy Reports*, vol. 8, no. August, hal. 1003–1012, 2022, doi: 10.1016/j.egyr.2022.07.130.
- [5] C. E. Sunal, V. Velisavljevic, V. Dyo, B. Newton, and J. Newton, “*Centrifugal Pump Fault Detection with Convolutional Neural Network Transfer Learning*,” *Sensors*, vol. 24, no. 8, hal. 1–12, 2024, doi: 10.3390/s24082442.
- [6] W. Zaman, Z. Ahmad, dan J. M. Kim, “*Fault Diagnosis in Centrifugal Pumps: A Dual-Scalogram Approach with Convolution Autoencoder and Artificial Neural Network*,” *Sensors*, vol. 24, no. 3, 2024, doi: 10.3390/s24030851.
- [7] P. Mallioris, E. Aivazidou, and D. Bechtsis, “*Predictive maintenance in Industry 4.0: A systematic multi-sector mapping*,” *CIRP J. Manuf. Sci. Technol.*, vol. 50, no. February 2023, hal. 80–103, 2024, doi: 10.1016/j.cirpj.2024.02.003.
- [8] G. S. Dave, A. P. Pandhare, A. P. Kulkarni, dan D. V. Khankal, “*Innovative data techniques for centrifugal pump optimization with machine learning and AI model*,” *PLoS One*, vol. 20, no. 6, June, hal. 1–27, 2025, doi: 10.1371/journal.pone.0325952.
- [9] M. Menanno dan A. Salsano, “*Centrifugal Pump Fault Diagnosis using a Predictive Maintenance Model*,” no. July 2023, 2023, doi: 10.46254/eu6.20230422.
- [10] W. Zaman, Z. Ahmad, M. F. Siddique, N. Ullah, dan J. M. Kim, “*Centrifugal Pump Fault Diagnosis Based on a Novel SobelEdge Scalogram and CNN*,” *Sensors*, vol. 23, no. 11, 2023, doi: 10.3390/s23115255.
- [11] M. H. Garousi, M. Karimi, P. Casoli, M. Rundo, dan R. Fallahzadeh, “*Vibration Analysis of a Centrifugal Pump with Healthy and Defective Impellers and Fault Detection Using Multi-Layer Perceptron*,” *Eng.*, vol. 5, no. 4, hal. 2511–2530, 2024, doi: 10.3390/eng5040131.
- [12] A. S. Sembiring *et al.*, “*Implementation of Certainty Factor Method for Expert System*,” *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1255, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1255/1/012065.
- [13] F. S. Nurrachma dan N. L. Azizah, “*Application of Expert System for Diagnosing Cat Disease Based on Web Using Forward Chaining and Certainty Factor*,” hal. 1–12, 2023.
- [14] B. Pulido, N. Moya, C. J. Alonso-González, and A. Bregon, “*Efficient generation of minimal dynamic Bayesian Networks for hybrid systems fault diagnosis using hybrid possible conflicts*,” *PHM 2013 - Proc. Annu. Conf. Progn. Heal. Manag. Soc. 2013*, hal. 288–299, 2013, doi: 10.36001/phmconf.2013.v5i1.2255.
- [15] M. S. Farooq *et al.*, “*Harnessing AI forward and backward chaining with telemetry data for enhanced diagnostics and prognostics of smart devices*,” *Sci. Rep.*, vol. 15, no. 1, hal. 1–17, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-89266-9.

Daftar Simbol

CF	=	<i>Certainty Factor</i> , tingkat keyakinan terhadap suatu hipotesis (0–1).
CF_{rule}	=	Nilai faktor kepastian yang diperoleh dari aturan (<i>rule</i>) pada basis pengetahuan.
$CF_{evidence}$	=	Nilai faktor kepastian berdasarkan bukti (<i>evidence</i>) hasil pengukuran sensor.
CF_{hasil}	=	Nilai akhir hasil perhitungan faktor kepastian.
$CF_{combine}$	=	Nilai hasil penggabungan dua atau lebih faktor kepastian.
ΔP	=	Perbedaan tekanan antara sisi masuk dan keluar pompa (bar).
RMS	=	<i>Root Mean Square</i> — nilai akar rata-rata kuadrat dari sinyal getaran (mm/s).
T	=	Temperatur atau suhu operasi (°C).
r	=	Koefisien korelasi Pearson/Spearman.
p	=	Nilai probabilitas signifikansi statistik.
Slope	=	Kemiringan garis hasil regresi linier (indikator tren perubahan parameter).
°C	=	Satuan suhu
bar	=	Satuan tekanan
g	=	Satuan percepatan getaran